

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №11
муниципального образования «Город Донецк».
(наименование)

Ростовская область г.Донецк микрорайон 3,41
(адрес)

о готовности к новому учебному 2017-2018 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
1.	Наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность. (ППР п.4)	приказ №76 от 30.03.2017 г.
2.	Наличие акта о состоянии эл. проводки (ППР п.42)	Протокол № 2349 «04» 08.2016 г.
3.	Наличие актов проверки на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода (не менее 2-х раз в год). (ППР п.55)	Акт № 1 от 12.05.2017г. ИП Андреев Д.Н. (наименование организации)
4.	Наличие актов проверки наружного противопожарного водоснабжения (не менее 2-х раз в год) при их расположении на территории образовательной организации (ППР п.55)	Акт от 05.04.2017 г. Представитель пожарной охраны Начальник караула 43 ПСЧ 4 ОФПС Стрельцов В.В.
5.	Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ст. 87,88 ФЗ-123)	Имеется ООО «СПБ» (наименование организации)
6.	Проведение проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ППР п.21)	Акт от 20.07.2017 г. ИП Андреев Д.Н. (наименование организации)
7.	Наличие исправной автоматической пожарной сигнализации и установки оповещения людей о пожаре, договор на их обслуживание и платежных документов за их обслуживание за предыдущие 3 месяца. (ППР п.61,63)	Договор на технические обслуживание № 43 от 10.10.2016 г. ИП Андреев Д.Н. Акт №1461 от 31.05.2017 г. Акт №1832 от 30.06.2017 г. Акт №2252 от 31.07.2017 г.
8.	Наличие подтверждающих документов (акты, протоколы) о ежеквартальном проведении практических тренировок по отработке планов эвакуации людей в случае пожара. (ППР п.12)	Акт от «06» апреля 2017 г. Акт от «06» июля 2017 г. ИП Андреев Д.Н.
9.	Какими материалами облицованы (окрашены) стены на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ст. 134 ФЗ-123)	Коридоры: Окрашены (краска водно-дисперсионная ГОСТ 28196-89) Лестничные клетки: Окрашены (краска водно-дисперсионная ГОСТ 28196-89) Холл: Окра-

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
		шен(краска водно-дисперсионная ГОСТ 28196-89) Вестибюль: Окрашен(краска водно-дисперсионная ГОСТ 28196-89) Тамбур: Профилированный лист С-8*1150 м ²
10.	Какими материалами облицованы (окрашены) потолки на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ФЗ-123)	Коридоры: Плиты потолочные«Armstrong» минераловолокнистые Лестничные клетки:Окрашен(краска водно-дисперсионная ВД-КЧ-183 ГОСТ 28196-89) Холл: Плиты потолочные«Armstrong» минераловолокнистые Вестибюль: Плиты потолочные«Armstrong» минераловолокнистые Тамбур: Профилированный лист С-8*1150 м ²
11.	Какие материалы применяются в качестве напольного покрытия на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, фойе) (ст. 134 ФЗ-123)	Имеется (где именно) Полы: плитка керамическая для полов ГОСТ 6787-90/ Покрытие напольное ПВХ ТУ 5771-042-54031669-2013 тип: TARKETT IQ MELODIA, Ковровое покрытие: музыкальный и физкультурный залы, групповые, ковровая дорожка в спальн ^{ой} Сертификат №НСОПБ.RU.PR123.H.0004 7, платежное поручение (товарный чек) № 52 от «27» октября 2016 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
12.	Наличие в подвальном помещении сгораемых материалов	Отсутствует
13.	Наличие акта очистки вент. каналов от жировых наслоений (ППР п.50)	Акт от «12» мая 2017 г. ИП Андреев Д.Н. (наименование организации)
14.	Наличие первичных средств пожаротушения. (ППР п.70)	Тип огнетушителей: Порошковый, углекислотный Имеется 36 шт.
15.	Наличие электрических фонарей на случай отключения электроэнергии (ППР п.38)	Кол-во эл. Фонарей 55 шт.
16.	Подтверждающие документы о проведении занятий с воспитанниками по изучению правил пожарной безопасности (ППР п.104)	Инструкция по пожарной безопасности для воспитанников. Журнал регистрации противопожарного инструктажа
17.	Наличие удостоверений о прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму (НПБ 645)	Удостоверение руководителя № 2-1-Р от «23» марта 2017 г. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Энергобезопасность» (наименование организации) Удостоверение ответственного за ПБ № 2-3-Р от «23» марта 2017 г. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Энергобезопасность» (наименование организации)
18.	Наличие программы обучения мерам пожарной безопасности работников, утвержденной руководителем образовательной организации и согласованной с начальником ОНД (НПБ	Имеется. Инструкция по пожарной безопасности в МБДОУ детского сада №11 г. До-

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
	645 п.6)	нецка
19.	Наличие пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы (ч. 7 статьи 83 Федерального закона от 10.07.2012 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») договор на их обслуживание и платежных документов за их обслуживание за предыдущие 3 месяца.	Имеется ФГУП «Охрана» договор № 62КА030364/10 от 31.12.2016 г. Акт №620400780 от 31.05.2017 Акт №620401015 от 30.06.2017 г. Акт №620401225 от 31.07.2017 г.
20.	Организация передачи в подразделение пожарной охраны информации о количестве находящихся в ночное время людей (ППР п.10)	Не передается

*- предоставляются копии документов, заверенные печатью образовательной организации.

Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности (плановая проверка

№ _____ от _____; внеплановая проверка № _____ от _____, акт обследования
№ 12 от 11.10.2016)

предоставляются копии всех актов

Руководитель МБДОУ
детского сада №11 г.Донецка
Горелова И.В.

Горелова И.В.



Объект ГОТОВ (НЕ ГОТОВ) к новому учебному году
(ненужное зачеркнуть)

И.о. начальника ОНД и ПР по г.Донецку
майор внутренней службы

Бурьянов И.И.

Бурьянов И.И.

