

АКТ

на огнезащиту древесины

г. Донецк

22 ноября 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Исполнителя» индивидуальный предприниматель Андреев Д.Н. с одной стороны, и представитель «Заказчика» заведующий МБДОУ № 11 Горелова И.В. с другой стороны составили настоящий АКТ о следующем:

1. Наименование объекта, адрес: здание МБДОУ № 11 микрорайон 3, 41 г. Донецк Ростовской области
2. Сроки проведения огнезащитных работ: 20 ноября 2017 г..
3. Сведения о выполненных работах:
 - 3.1. Месторасположение защищаемых конструкций Деревянные конструкции мансард и элементов кровли
 - 3.2. Вид Ветровая доска
 - 3.3. Объем выполненных работ 220 м2
 - 3.8. Подготовка поверхности очистка от пыли
 - 3.9. 1 гр. – Трудносгораемая древесина
 - 3.10. Огнезащитное средство Огнезащитный состав «ВУПРОТЕК - 3» Сертификат соответствия С-RU.ПБ34В.00898
 - 3.11. Способ нанесения, расход механическим способом расход 0,46кг/м²
 - 3.12. Проверка качества выполненных работ п. 4.6. Руководство: «Способы и средства огнезащиты древесины»

Настоящий акт составлен в двух экземплярах и служит подтверждением качества выполненных работ.

Представитель «Заказчика»



Горелова И.В.

Представитель «Исполнителя»



Андреев Д.Н.