

Протокол

испытаний ВПВ на водоотдачу

г. Донецк

« 23 » апреля 2018 г.

Наименование организации-эксплуатационника МБДОУ детский сад №11 г. Донецка в лице заведующего Гореловой И.В.

Наименование объекта Здание МБДОУ детский сад №11 г. Донецка
(здание, пожарный отсек)

Наименование обслуживающей организации ИП Андреев Д.Н.

Дата и время испытаний « 23 » апреля 2018 г. с « 11 » до « 12 » часов

Номера стояков и испытываемых пожарных кранов - второй этаж

Клапан пожарного крана типа Ру 10 - 50

Ручной пожарный ствол типа - РС 50

Длина и диаметр пожарного рукава - 20 м Д=51 мм

Пожарный насос типа _____

Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах ---- МПа

Согласно СНиП 2.04.01-85*:

- расход «диктующего» пожарного крана 2.6 л/с
(допустимый)
- давление у «диктующего» пожарного крана 0.22 МПа
(допустимое)
- количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу 1 шт.

Результаты испытаний ВПВ на водоотдачу по «диктующему» пожарному крану

№ п/п испытаний	Номера стояков – пожарных кранов согласно гидравл. схеме (диаметр диафрагмы)*	Диаметр выходного отверстия, мм	Длина рукавной линии, м	Давление, МПа		Расход, л/с, по СНиП 2.04.01-85* или согласованный в установленном порядке	Высота компактной части струи, м, по СНиП 2.04.01-85* или по пректу	Результаты испытаний
				измеренное	по СНиП 2.04.01-85* или согласованное в установленном порядке			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 12	13	20	0.22	0.21	2,6	12	Удовлетворительно

Заключение по результатам испытаний

Минимальная водоотдача ВПВ («диктующего» крана – наиболее удаленного от насоса и самых верхних пожарных кранов каждого стояка) при работе внутреннего пожарного крана (одного крана или при совместной работе нескольких кранов) в количестве 1 шт., ПК № 12

(указать номера кранов и стволов)

составляет не менее:

давление 0,27 МПа;

расход 2.6 л/с;

высота компактной части струи 12 м;

что удовлетворяет требованиям статьи 2.04.01-85*.
(удовлетворяет, не удовлетворяет)

Испытания провели:
Заведующий




Горелова И.В.
(подпись, Ф.И.О.)

Представитель
И.П. Андреев Д.Н.




Маевский И.Н.
(подпись, Ф.И.О.)