

Протокол

испытаний клапанов пожарных кранов на исправность

г. Донецк

«23 » апреля 2018 г.

Наименование организации-эксплуатационника МБДОУ детский сад №11 г. Донецка в лице заведующего Гореловой И.В.

Наименование объекта Здание МБДОУ детский сад №11 г. Донецка
(здание, пожарный отсек)

Наименование обслуживающей организации ИП Андреев Д.Н.

Дата и время испытаний «23» апреля 2018 г. с «12 » до «14 » часов

Номера стояков и испытываемых пожарных кранов - Стояки № 1 - 6 ПК № 1 - 18

Клапан пожарного крана типа Рy 10 – 50

Давление у «диктующего» закрытого пожарного крана 0.33 МПа
(допустимое)

Результаты испытаний клапанов пожарных кранов на исправность

Номер крана	Номер крана - номер диафрагмы	Диаметр диафрагмы, мм		Количество циклов «Открытие-Закрытие» клапана	Герметичность (наличие протечек)	Результаты испытаний
		допустимый (наибольш.-наименьший)	измеренный			
1		----	----	3	Герметичен	Удовлетворяет
2		----	----	3	Герметичен	Удовлетворяет
3		----	----	3	Герметичен	Удовлетворяет
4		----	----	3	Герметичен	Удовлетворяет
5		----	----	3	Герметичен	Удовлетворяет
6		----	----	3	Герметичен	Удовлетворяет
7		----	----	3	Герметичен	Удовлетворяет
8		----	----	3	Герметичен	Удовлетворяет
9		----	----	3	Герметичен	Удовлетворяет
10		----	----	3	Герметичен	Удовлетворяет
11		----	----	3	Герметичен	Удовлетворяет
12		----	----	3	Герметичен	Удовлетворяет
13		----	----	3	Герметичен	Удовлетворяет
14		----	----	3	Герметичен	Удовлетворяет
15		----	----	3	Герметичен	Удовлетворяет

16		----	----	3	Герметичен	Удовлетворяет
17		----	----	3	Герметичен	Удовлетворяет
18		----	----	3	Герметичен	Удовлетворяет

Заключение по результатам испытаний

Результаты испытаний клапанов пожарных кранов на исправность соответствуют
(соответствует, не соответствует)
требованиям «Методики испытаний вращающегося противопожарного водопровода».

Испытания провели:

Испытания провели:
Заведующий



(подпись, Ф.И.О.)

Горелова И.В.

Представитель
И.П. Андреев Д.Н.



(подпись, Ф.И.О.)

Маевский И.Н.